



RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESCOM ENERO 2017

09/enero/2017

Se reparó puerta del salón 2105 porque estaba colgada se cambió pija que estaba degollada y se ajustó de la parte de arriba

10/febrero/2017

Se bajaron las pantallas que faltaron de colocar al taller y se les colocaron los soportes en la parte de atrás listas para su colocación.

Se colocaron pantallas en laboratorios: 1104, 1106, 2104, 2105 y 2106

11/enero/2017

Se colocaron las extensiones arriba de plafones para conectar pantallas en los salones 1104, 1105, 1106 y 1107.

Se ajustó chapa de la jefatura del departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Se reparó mueble del maestro Tlatoani en sala de sala de maestros del edificio 4 segundo nivel, se venció por exceso de peso, se colocó un nuevo soporte y una lámina metálica que une las dos partes del mueble.

12/enero/2017

Se hicieron 4 extensiones para las pantallas del edificio 2

Se cambió 1 balastra en el salón 2201.

Se cambiaron tubos de lámparas fluorescentes de 32 watts, 4 tubos en el salón 2212, 2 tubos en el salón 2201, 10 tubos en el salón 1207 y una balastra.

13/enero/2017

Se instalaron las extensiones en los salones de laboratorios que se colocaron las pantallas en los salones 2104, 2106 y 2107

16/enero/2017

Se resecó manguera que estaba colgando en la entrada del estacionamiento del sótano.

Se cambiaron 20 tubos de lámparas fluorescentes en salones 2209 y 4 en el 2211.

Se cambiaron 9 tubos de lámparas fluorescentes de 32 watts en el edificio 1 segundo nivel.

17/enero/2017

Se cambiaron 8 tubos de lámparas fluorescentes de 32 watts en la biblioteca, 13 en el laboratorio de Ciencias e Ingeniería de la computación

Se cambiaron 14 tubos de lámparas fluorescentes en el pasillo en el edificio de laboratorios primer piso.

Se cambiaron 5 tubos de lámparas fluorescentes en el pasillo que conecta al edificio de laboratorios con el edificio 1

Se cambiaron 6 tubos de lámparas fluorescentes en el salón de proyectos de investigación

Se cambiaron 4 tubos en el baño de hombres y 1 en baño de mujeres edificio 1 primer piso

Se cambiaron 2 tubos de lámparas fluorescentes en el pasillo del edificio 1 primer piso



Se cambiaron 13 tubos de lámparas fluorescentes en el salón 1113

Se cambiaron 5 tubos de lámparas fluorescentes en el salón 1112

19/enero/2017

Se cambiaron 2 balastras en el salón 1112 y se colocaron 5 lámparas fluorescentes.

Se reparó una luminaria de Led afuera de dirección sobre el pasillo.

Se aumentó el tiempo de apagado del sensor del salón de proyectos de investigación.

20/enero/2017

Se bajaron 4 cañones en salones 2004, 2005, 2007 y 1202

Se colocó 1 proyector y se soldó guarda 2004

Se corrigió corto eléctrico en biblioteca.

Se corrigió corto eléctrico en el salón 2004.

Se cambió una balastra en el salón 1205.

Se corrigió corto eléctrico en salón de proyectos de investigación

23/enero/2017

Se reparó una válvula de aire en el servicio médico dental.

24/enero/2017

Se bajaron y se repararon 2 trincheras en el salón 1214, 2 del salón 1212, 1 del salón 1209, 1 del salón 1211 y 1 del salón 1210, se les volaron pijas y se les quitaron clavos y se reforzaron con triplay se les colocó pegamento y pijas y se les quitaron clavos y se reforzaron con triplay, se les colocó pegamento y pijas y se pintaron

25/enero/2017

Se cambiaron 2 tubos de lámparas fluorescentes de 32 watts en salones 2206 y 2202.

Se cambió el cable VGA del salón 2204.

Se revisaron cañones, contactos e iluminación de los salones 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207

26/enero/2017

Se repararon 7 piezas de piso besco de la biblioteca.

Se auxilió a los trabajadores que colocan la nueva cafetería para conectarse al trabajo de electricidad.

Se fue de comisión a llevar listas de asistencia del personal de limpieza a División de Servicios Generales.

30/enero/2017

Se revisó videoprojector del salón 2005 para colocación del nuevo videoprojector.

Se desarmaron 3 cajas de seguridad de cañones para adaptarlas a los nuevos videoprojectores.

31/enero/2017

Se modificaron cajas de protección para los videoprojectores.

Se cambió multicontactos de la sala 14.