



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Escuela Superior de Cómputo



2022, Año de Ricardo Flores Magón
100 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
50 Aniversario de la UPIICSA
50 Aniversario del CECYT 10 "Carlos Vallejo Márquez"
25 Aniversario del CIECAS, CIITEC y del CIIDIR, Unidad Sinaloa

INFORME DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DICIEMBRE 2022.

Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

rmateriales_escom@ipn.mx

Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Av. Juan de Dios Bátiz s/n esq. Miguel Othón de Mendizábal,
Col. Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, CDMX. Tel. 55 5729 6000 Ext. 46188



2022 Flores
Año de
Magón
DESCUBRIDOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA


Resumen:

Durante el mes de diciembre del año 2022, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios (DRMyS) a través del personal de Mantenimiento ha atendido 39 reportes de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de la Unidad.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 2022

FOLIO	PERSONAL Y/O DEPARTAMENTO QUE REPORTA	FECHA DE INICIO DE REPORTE	DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO	TURNO EN QUE SE ATENDIÓ	ESTATUS DE ORDEN DE TRABAJO	FECHA DE TERMINO	REGISTRADO POR:	OBSERVACIONES
1	RECURSOS MATERIALES	01/12/2022	REVISAR LA CHAPA DE PERILLA DEL SALÓN 1014, NO ABRE	MATUTINO	TERMINADA	01/12/2022	ARTURO	ESTABA FLOJA Y EL PASADOR SE SALIÓ DE LA PESTAÑA
2	RECURSOS MATERIALES	01/12/2022	REVISAR EL WC DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 2 EN 1er NIVEL, NO SALE AGUA	MATUTINO	TERMINADA	01/12/2022	ARTURO	SE QUITÓ EL FLUXOMETRO Y SE LIMPIÓ, TENIA PIEDRAS, SE ABRIÓ LA LLAVE DE PASO
3	RECURSOS MATERIALES	01/12/2022	CAMBIAR 2 LÁMPARAS LED QUE ESTÁN PARPADEANDO DEL SALÓN 2008	MATUTINO	TERMINADA	01/12/2022	ARTURO	
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	01/12/2022	REEMPLAZAR CABLE HDMI DANADO EN AULA 1202	VESPERTINO	TERMINADA	06/12/2022	HUMBERTO	
5	LIMPIEZA	01/12/2022	REPARAR LLAVES DE LAVABO (H41 LLAVE FLOJA Y H42 BOTON ATASCADO)	VESPERTINO	TERMINADA	01/12/2022	HUMBERTO	
6	LIMPIEZA	01/12/2022	FIJAR GABINETE DE EXTINTOR ED 1 PB	VESPERTINO	TERMINADA	01/12/2022	HUMBERTO	
7	LIMPIEZA	01/12/2022	REVISAR BOTÓN DE DESCARGA (ULTIMA TAZA) H21	VESPERTINO	TERMINADA	01/12/2022	HUMBERTO	NO ERA BOTON, SE REQUIERE CAMBIAR PENDULO, FIJAR TAZA CON TORNILLOS NUEVOS Y SELLADO
8	RECURSOS MATERIALES	01/12/2022	REEMPLAZAR PIEZAS DAÑADAS DE PISO BESCO EN SALA 14	VESPERTINO	TERMINADA	01/12/2022	HUMBERTO	SE PEGÓ EL ZOGLLO DE LA ORILLA DE LA PIEZA DEL PISO BESCO Y SE AJUSTARON CON PIJAS, NO HUBO NECESIDAD DE CAMBIAR PIEZAS
9	LIMPIEZA	01/12/2022	REVISAR ILUMINACIÓN EN BAÑO M32	VESPERTINO	TERMINADA	01/12/2022	HUMBERTO	
10	RECURSOS MATERIALES	02/12/2022	REVISAR EL WC DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 3 EN 2o NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	02/12/2022	ARTURO	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DEL FLUXOMETRO
11	RECURSOS MATERIALES	05/12/2022	REVISAR 2 WC DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 1 EN 1er NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	05/12/2022	ARTURO	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS 2 FLUXOMETROS
12	RECURSOS MATERIALES	05/12/2022	CAMBIAR EL SENSOR DE LUZ DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 3 EN 2o NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	05/12/2022	ARTURO	
13	RECURSOS MATERIALES	06/12/2022	INSTALAR PORTACANDADOS EN EL DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 2 EN 1er NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	06/12/2022	ARTURO	
14	RECURSOS MATERIALES	06/12/2022	DESTAPAR TUBERIA DEL MINGITORIO DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 1 EN 2o NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	06/12/2022	ARTURO	SE METIÓ UNA GUÍA PARA DESTAPAR EL TUBO DE DRENAJE
15	RECURSOS MATERIALES	06/12/2022	COLOCAR BASE Y CAMBIAR LA FOTOCELDA DEL ALUMBRADO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	MATUTINO	TERMINADA	06/12/2022	ARTURO	
16	RECURSOS MATERIALES	05/12/2022	RETIRAR LOSETA FLOJA DEL PASILLO ED 4 N1	VESPERTINO	TERMINADA	06/12/2022	HUMBERTO	
17	RECURSOS MATERIALES	05/12/2022	REPARAR TRINCHERAS ROTAS EN AULAS 1206 Y 1212	VESPERTINO	TERMINADA		HUMBERTO	
18	RECURSOS MATERIALES	06/12/2022	CAMBIAR LÁMPARAS DE CUBICULO Y AREA COMUN EN SALA 25N	VESPERTINO	TERMINADA	06/12/2022	HUMBERTO	
19	RECURSOS MATERIALES	06/12/2022	CAMBIAR LÁMPARAS EN SALA 2101	VESPERTINO	TERMINADA	06/12/2022	HUMBERTO	
20	RECURSOS MATERIALES	07/12/2022	COLOCAR TAPAS DE CONTACTOS DOBLES FALTANTES DE LOS SALONES DEL EDIFICIO 4	MATUTINO	TERMINADA	13/12/2022	ARTURO	
21	RECURSOS MATERIALES	07/12/2022	CAMBIAR 4 LÁMPARAS FUNDIDAS A LED DEL DEPARTAMENTO DE PREFECTURA	MATUTINO	TERMINADA	07/12/2022	ARTURO	SE REALIZÓ EL CAMBIO DE CONEXION PARA CAMBIAR 4 LAMPARAS DE LED
22	DEPTO FORMACION BASICA	8/12/2022	CAMBIAR EL DESPACHADOR DE GEL SANITIZANTE DE LA ENTRADA A LA UNIDAD ACADÉMICA DEL LADO DEL CIC (SE CAYÓ Y SE ROMPIÓ)	MATUTINO	TERMINADA	8/12/2022	ARTURO	
23	DEPTO RECURSOS FINANCIEROS	08/12/2022	CAMBIAR EL MEDIDOR DE TEMPERATURA DE LA ENTRADA A LA UNIDAD ACADÉMICA DEL LADO DEL CIC	MATUTINO	TERMINADA	08/12/2022	ARTURO	SE CAMBIÓ EL MEDIDOR YA QUE NO FUNCIONABA






2022, Año de Ricardo Flores Magón
100 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
50 Aniversario de la UPIICSA
50 Aniversario del CECYT 10 "Carlos Vallejo Márquez"
25 Aniversario del CIECAS, CIITEC y del CIIDIR, Unidad Sinaloa

24	RECURSOS MATERIALES	08/12/2022	REVISAR EL WC DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 1 EN 1er NIVEL (SE PEGÓ EL BOTÓN)	MATUTINO	TERMINADA	08/12/2022	ARTURO	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DEL FLUXOMETRO
25	RECURSOS MATERIALES	08/12/2022	QUITAR EL SENSOR DE MOVIMIENTO DE LA SALA 1109 Y CONECTAR LA LUZ DIRECTO AL APAGADOR	MATUTINO	TERMINADA	08/12/2022	ARTURO	
26	RECURSOS MATERIALES	08/12/2022	REUBICACIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO DE UN ESCRITORIO DE LA 1109	MATUTINO	TERMINADA	08/12/2022	ARTURO	
27	RECURSOS MATERIALES	09/12/2022	ARMAR 5 MÓDULOS DE LAS CARPAS EN EL ÁREA DE MULTICANCHA DEL LADO DE LA CAFETERIA PARA EVENTO DE UPIS	MATUTINO	TERMINADA	09/12/2022	ARTURO	
28	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	13/12/2022	REVISAR CONEXIÓN ELÉCTRICA EN LAB E1	RAÚL SERRANO	TERMINADA	13/12/2022	HUMBERTO	
29	RECURSOS MATERIALES	14/12/2022	REVISAR QUE NO HAY CORRIENTE ELÉCTRICA EN LOS CONTACTOS DEL SALÓN 3111	MATUTINO	TERMINADA	14/12/2022	ARTURO	SE REESTABLECIERON LAS PASTILLAS DEL TABLERO PRINCIPAL
30	RECURSOS MATERIALES	14/12/2022	COLOCAR BASE DE EXTINTOR EN EL LABORATORIO 01 DE CIC (EDIF DE LABORATORIOS PLANTA BAJA)	MATUTINO	TERMINADA	14/12/2022	ARTURO	
31	RECURSOS MATERIALES	14/12/2022	REVISAR WC DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 1 EN 1er NIVEL (SE QUEDA PEGADO EL BOTÓN)	MATUTINO	TERMINADA	14/12/2022	ARTURO	
32	ISC	14/12/2022	CAMBIAR CHAPA EN CUBICULO MTR0 ISMAEL SALA 25-S	VESPERTINO	TERMINADA	14/12/2022	HUMBERTO	
33	INNOVACION EDUCATIVA	15/12/2022	REPARAR LA CHAPA DE LA ENTRADA PRICIPAL A LA OFICINA	MATUTINO	TERMINADA	15/12/2022	ARTURO	SE DESARMÓ Y SE REALIZÓ AJUSTE Y LIMPIEZA DE LA CHAPA
34	RECURSOS MATERIALES	16/12/2022	COLOCAR CABLE HDMI EN LOS VIDEOPROYECTORES DE LOS SALONES 4208, 4209, 4210, 4211, 4212 Y 4213	MATUTINO	TERMINADA	16/12/2022	ARTURO	
35	ISC	20/12/2022	PONER CHAPA DE SEGURIDAD EN LIBRERO DE LA PROF SANDRA MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE ISC SEGUN MEMO/DISC/024/2022	MATUTINO	TERMINADA	20/12/2022	ARTURO	
36	RECURSOS MATERIALES	22/12/2022	COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA	MATUTINO	TERMINADA	22/12/2022	ARTURO	
37	RECURSOS MATERIALES	23/12/2022	COLOCACIÓN DE DOMO, PLANCHA DE CONCRETO Y ESTRUCTURA DE PTR EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO 3	MATUTINO	TERMINADA	31/12/2022	ARTURO	
38	RECURSOS MATERIALES	27/12/2022	CAMBIO DE BOMBA DEL HIDRONEUMÁTICO 1 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL COMPRESOR	MATUTINO	TERMINADA	27/12/2022	ARTURO	
39	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	RELIZACIÓN DE BACHEADO EN EL CIRCUITO DE LA COMPUTACIÓN Y ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA	MATUTINO	TERMINADA	28/12/2022	ARTURO	

